



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167983, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 24-43-25, e-mail-ogpnrk@emercom.parma.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НД города Сыктывкара

(наименование отдела (отделения) органа государственного пожарного надзора)

167002, г. Сыктывкар, ул. Пушкина д. 130, тел: (8212) 20-28-25, 21-17-81, 20-28-54, факс: (8212) 21-17-26
(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Единый телефон доверия 29-99-99

**Предписание № 645/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (МАДОУ «Детский сад № 36»)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Начальника отдела НД г. Сыктывкара УНД ГУ МЧС РФ по РК
№ 645 от "25" 05. 2011 года., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994г. N 69-ФЗ "О пожарной
(наименование органа НД)

безопасности" в период с 11 ч. 00 м."01" июня 2011г. по 11 ч 00 мин. "16" июня 2011 проведена
проверка старшим инспектором отдела НД г. Сыктывкара, капитаном внутренней службы Вайс
(должность, звание, ф.и.о. государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку
Дмитрием Александровичем МАДОУ «Детский сад № 36» по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Маяковского, 3/1. Совместно с и.о директора Скиц Еленой Александровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из групповых ячеек второго этажа здания	п. 3 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; п. 2.4 СНИП 2.08.02-89*	01.09. 2012 год	

		«Общественные здания и сооружения»; п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД г. Сыктывкара Вайс Д. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«16» июня 2011 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

и.о директора Скиц Елена Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

«16» июня 2011 г.



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

**Управление
надзорной деятельности**

ул. Советская, д. 9, г. Сыктывкар, 167983
Тел: (8212) 24-51-00 Факс: (8212) 24-43-25
«телефон доверия» (8212)29-99-99
E-mail: ogpnrk@emercom.parma.ru

Директору
МАДОУ «Детский сад 36»
г. Сыктывкара
Е.В. Прокушевой

ул. Маяковского, д. 3/1,
г. Сыктывкар, РК, 167026

копия:
Начальнику ОНД г. Сыктывкара
УНД ГУ МЧС России по РК
Грибко С.В.

29.03.2013 г. № 522 - 2 - 4 - 2

На № 77 от 19.03.2013

О рассмотрении обращения

Рассмотрев Ваше обращение от 19.03.2013 № 77 сообщая, что срок исполнения пункта № 1 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности отдела надзорной деятельности г. Сыктывкара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми от 16.06.2011 № 645/1/1 переносится на 01.08.2014.

ВрИО начальника управления

М.В. Муравьев

Исп. Сметанин Р.С.
тел. 28-59-33

